

wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zabudowany w pobliżu głównego wejścia. Ochrona odgromowa budynku będzie spełniała wymogi PN. Przegrody wentylacyjne budynku będą wykonane z materiałów niepalnych o odporności ogniowej minimum 60min. Przejścia instalacyjne w ścianach i stropach uszczelnić masą hilti EI 120 .

10.13.Lokalizacja.

Budynek produkcyjno- magazynowy zlokalizowany w odległości minimalnej od granicy działki 3,00 m od strony północnej, w granicy działki zachodniej (droga) i w odległości 4,00m od granicy działki od strony wschodniej.

11.Instalacje

Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje :

- grzewczą gazową,
- wentylacji mechanicznej,
- sprężonego powietrza,
- elektryczną oświetleniową,
- elektryczną siły,