



FUNDAMENT BLOKOWY POD MASZYNĄ
skala 1:20

BETON B30 (C25/30)
STAL A-III – 34GS

- UWAGI:
1. STUDNIE WYKONAĆ METODĄ STUDIARSKĄ, T.J. KRĘGI OPUSZCZAĆ W MIARĘ WYDOBYWANIA Z JEJ WNEŹRZA GRUNTU.
 2. STUDNIE WYPEŁNIĆ BETONEM B20 (C16/20)
 3. ODLEGŁOŚĆ ZEWNĘTRZNYCH PRĘTÓW SIATEK ZBROJENIA GÓRNEGO I DOLNEGO OD KRAWĘDZI FUNDAMENTU MIN. 100mm DO OSI TYCH PRĘTÓW.
 4. ODLEGŁOŚĆ ZEWNĘTRZNYCH PRĘTÓW SIATEK ZBROJENIA ŚCIAN BOCZNYCH – MIN. 50mm.
 5. FUNDAMENT ODDZIELIĆ OD POSADZKI SZCZELNĄ DYLATACYJNĄ 20mm WYPEŁNIONĄ SUBSTANCJĄ TRWALE PLASTYCZNĄ.

ZESTAWIENIE STALI

NR	PRZEKRÓJ ø, #	ILOŚĆ PRĘTÓW	DŁUG. 1-GO PRĘTA	DŁG. WG ø, #	
				A-III 34GS	#22
1	#22	64	3,70	236,80	
2	#22	46	5,50	253,00	
3	#22	94	0,75	70,50	
RAZEM:			[m]	560,30	
CIĘŻAR 1 m			[kg]	2,98	
OGÓŁEM CIĘŻAR			[kg]	11669,69	

TEMAT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO- MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ			
LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR EWID. 2815/27 I 2815/29 SĘDZISZÓW M.P.			
BRANŻA: KONSTRUKCJA			nr rys.: K-02
NAZWA RYSUNKU: FUNDAMENT POD MASZYNĘ			skala: 1:20
PROJEKTANT: mgr inż. Walentyna Wisz Upr. nr 34/75		PODPIS:	data: 02.2019
PROJEKTANT: mgr inż. Janina Marć Upr. nr B-27/90		PODPIS:	data: 02.2019
Biuro Projektów: ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Danuta Święch, ul. Wyspiańskiego 4, 39-100 Ropczyce			